

## 地域の会第120回定例会 資料

平成25年6月5日  
原子力規制委員会  
原子力規制庁

資料1：前回定例会（5月8日）以降の原子力規制庁の動き

資料2：原子力規制庁の主な対応（5月8日以降）  
（東京電力福島第一原子力発電所関連）

資料3：放射線モニタリング情報

資料4：原子力災害対策指針（改定原案）に対する意見募集の結果について

資料5：原子力規制庁に対するご質問に対する回答

資料6：実用発電用原子炉に係る新規制基準（案）について

資料7：原子力防災の現状と今後の対策について

前回定例会（5月8日）以降の原子力規制庁の動き

平成25年6月5日  
原子力規制委員会  
原子力規制庁

1. 平成24年度第4四半期の保安検査の実施状況について

5月8日に開催された第5回原子力規制委員会において、「平成24年度第4四半期の保安検査の実施状況」を報告しました。

2. 平成25年度における保安検査の基本方針について

5月8日に開催された第5回原子力規制委員会において、「平成25年度保安検査基本方針」を報告しました

3. 平成25年度第1回保安検査（保安規定の遵守状況の検査）の実施について

（検査実施期間）

平成25年6月3日（月）～平成25年6月14日（金）

なお、当該検査期間中に認められた保安規定違反の疑いがある事案の事実確認期間は、上記の期間に限らず検査実施期間とする。

（検査項目）

保安検査期間中に実施する運転管理状況の聴取、記録確認、原子炉施設の巡視、定例試験等への立会い等のほか、以下の項目とする。

なお、以下の項目に限らず、抜き打ち検査としても項目を選定し、検査を実施する。

（基本検査項目（下線は保安検査基本方針に基づく検査項目。））

- (1) プラントの長期停止に伴う検査
- (2) 放射性固体廃棄物の管理状況について
- (3) 品質マネジメントシステム（設計・開発の検証及び変更管理）の運用状況

4. 検査実績（前回定例会報告～6月5日）

- ・ 1号機 安全確保上重要な行為の保安検査（海水系切替え）（5月10日～5月29日）
- ・ 3号機 安全確保上重要な行為の保安検査（燃料取出）（4月16日～5月31日）
- ・ 7号機 安全確保上重要な行為の保安検査（海水系切替え）（5月16日～5月28日）

5. 原子力災害対策指針の改定について

本日（6月5日）開催された第9回原子力規制委員会において、本指針の改定が審議され、了承されました。

以 上