

委員質問・意見等

(12月7日) 受付分

( 高桑委員 )

● 東京電力(株) に対する 質問

冷温停止中とはいえ配管の減肉は進むのではないかと思います。

減肉する配管そのものの対策はどのようになさるのですか。

配管の交換が必要なこともあるのではないのでしょうか。

● 原子力規制庁 に対する 質問

1号機高経年化技術評価等の審査についての中で「高経年化技術評価の結果、現状の保守管理に追加すべき項目は抽出されず、冷温停止状態が維持される前提においては現状の保全を継続することでプラント全体の機器・構造物の長期健全性は確保されていることを確認した。」

としています

・配管減肉の根本対策を求めないのはなぜですか。

・「長期健全性は確保されている」とのことですが、長期とは具体的にどれほどの期間なのですか。