

前回定例会以降の動き（第22回地域の会資料）

平成17年3月2日
柏崎刈羽原子力保安検査官事務所

1. 柏崎刈羽1号機の配管蒸気漏洩事象

- ・ 2月4日午前10時30分に電力のパトロールにより発見
- ・ 11時45分より停止操作開始
- ・ 検査官2名で停止操作中の現場確認
- ・ 停止後、当該部分の保温材を剥がす作業に検査官3名で立会（深夜12時）
- ・ 以後、当該ラインの全数点検、類似配管の点検結果確認等を実施
- ・ 他号機への水平展開を指示、引き続きフォロー

2. 柏崎刈羽6号機の定期安全管理審査結果の公表

- ・ 東電として最初の定期安全管理審査が当該号機で実施。
- ・ 評価結果はBということでマネジメントシステムは機能しているが、軽微な不適合事項があると評価された。
- ・ なお、Aランクは殆ど無く、Bランクが殆どの発電所の実績。