

## 前回定例会(平成17年11月2日)以降の行政の動き

平成17年12月7日  
新 潟 県

### 1 安全協定に基づく状況確認等

11月11日(金) 月例状況確認 県、柏崎市、刈羽村

<主な確認内容>

- ・ 1～7号機運転保守状況等について
- ・ 放射性廃棄物管理状況(平成17年度第2四半期)
- ・ 放射線業務従事者の線量管理状況(平成17年度第2四半期)
- ・ 使用済燃料保管状況(平成17年度第2四半期)
- ・ 不適合管理状況の概要(9、10月分)について

### 2 平成17年度原子力防災訓練を実施

- ・ 11月9、10日に国と合同で原子力防災訓練を実施。  
※国との合同訓練は、当県では今回が初めて

### 3 新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(技術委員会)を開催

- ・ 11月22日に、第4回臨時会を開催
- ・ 柏崎刈羽原子力発電所で発生したヒューマンエラー事象の事業者による原因分析結果とその対策について、事業者から説明を聴取した後、質疑応答を実施

<技術委員会における検証結果>

- ・ 事業者によるヒューマンエラーに係る調査手法、要因分析、対策等、一連の取り組みは、概ね妥当。
- ・ ヒューマンエラー対策に、特効薬といったものはなく、再発防止に向けて、たゆまずに取り組んでいくことが必要。

<県の対応>

技術委員会の検証を踏まえ、事業者に対し、ヒューマンエラー防止対策が作業員の末端までしっかりと浸透し、その成果が着実に積み重ねられるよう要請しました。