

## 前回定例会（平成18年6月7日）以降の行政の動き

平成18年7月5日

新 潟 県

### 1 安全協定に基づく状況確認等

平成18年6月9日（金） 月例状況確認 県、柏崎市、刈羽村

<主な確認内容>

- ・ 1～7号機運転保守状況等について
- ・ 不適合管理状況の概要（4、5月分）について
- ・ 使用済燃料輸送容器の陸揚げ状況確認

### 2 新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会（技術委員会）

- ・ 6月13日（火）に技術委員会を開催。委員6名出席

<議題>

- ・ ハフニウム板型制御棒のひびについて

<技術委員会の結果>

- ・ 制御棒のひびについて、運転上適切な対応策が講じられているので、安全性は確保される。
- ・ 今後の措置としてのハフニウム板型制御棒を別タイプの制御棒に交換することや制御棒の設計改良などは、再発防止対策として妥当である。