

第12回設備健全性評価サブワーキンググループ (平成20年8月6日開催)の審議状況について

<主な審議事項>

- これまでの指摘事項22項目に対する東電の対応状況
 - ① 設備強度評価(疲労評価を含む)
 - ② 建屋間貫通部、大型機器取合い部に対する追加点検
(14系統、450ヶ所)
 - ③ 耐震安全上重要な配管系の減肉調査 等
- 耐震裕度に関する検討
- タービンの点検状況
 - 動翼／静翼間の摺動痕、動翼付け根部の割れ等の評価状況