

＜ 第66回地域の会定例会における質問票に対するご回答 ＞

平成21年1月14日

東京電力株式会社

Q：6，7号機のタービン動翼について、技術委員会として新品に交換すること、とあるが、交換するのかもしれないのか、このまま運転して状況を見るというのか聞かせて欲しい。また、壊れた羽根一枚ずつではなく、回転翼1枚全体を交換するのではないのか。スペアパーツとして持っているのか。(原文通り)

A：低圧タービンの動翼は10段～16段までありますが、折損が確認されました14段のタービン動翼については全数交換を実施いたします。小さな傷が確認された16段については、傷を除去した上で再使用可能であることから、ピン穴にかかる応力緩和のための面取り加工を行った上で再使用いたします。

なお、7号機については復旧を完了しております。

また、予備品はありません。

