

平成22年1月13日

東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所1号機危険物施設及び  
5号機危険物施設の解除について

柏崎市消防本部

緊急使用停止命令を発令した同発電所の危険物施設について、下記のとおり  
解除しました。

記

- |   |      |            |            |       |
|---|------|------------|------------|-------|
| 1 | 解除日  | 平成22年1月12日 |            |       |
| 2 | 解除施設 | 1号機 9施設    | 5号機 8施設    |       |
|   |      | 別紙1、2のとおり  |            |       |
| 3 | その他  | 緊急使用停止命令   | 平成19年7月18日 | 全55施設 |
|   |      | 既解除施設      |            |       |
|   |      | 7号機及び共用施設  | 平成21年2月3日  | 13施設  |
|   |      | 6号機        | 平成21年6月22日 | 6施設   |
|   |      | 未解除施設      |            |       |
|   |      | 2号機        |            | 7施設   |
|   |      | 3号機        |            | 6施設   |
|   |      | 4号機        |            | 6施設   |
|   |      |            |            | 以上    |

消防法第12条の3による緊急使用停止命令に係る製造所等の  
解除施設一覧表

## 1号機関係

番号	製造所等の別	施設名称	品名 科学名	数量 倍数	設置許可 完成検査
1	一般取扱所	タービン建屋  タービン設備	第四石油類 潤滑油	106 KL 17.67 倍	昭和58年6月10日 第396号
			第四石油類 燐酸エステル	3 KL 0.5 倍	昭和59年4月2日 第3号
2	一般取扱所	原子炉複合建屋  非常用ディーゼル 発電設備 A系	第二石油類 軽油	20 KL 20 倍	昭和58年2月9日 第4898号
			第四石油類 潤滑油	6.5 KL 1.084 倍	昭和59年1月19日 第83号
3	一般取扱所	原子炉複合建屋  非常用ディーゼル 発電設備 B系	第二石油類 軽油	20 KL 20 倍	昭和58年2月9日 第4899号
			第四石油類 潤滑油	6.5 KL 1.084 倍	昭和58年12月21日 第75号
4	一般取扱所	原子炉複合建屋  非常用ディーゼル 発電設備 HPCS系	第二石油類 軽油	14 KL 14 倍	昭和58年2月9日 第4900号
			第四石油類 潤滑油	6.5 KL 1.084 倍	昭和58年11月29日 第68号
5	屋外タンク貯蔵所	海水熱交換器建屋  軽油タンク A	第二石油類 軽油	344 KL 344 倍	昭和57年10月28日 第3741号
					昭和58年11月4日 第54号
6	屋外タンク貯蔵所	海水熱交換器建屋  軽油タンク B	第二石油類 軽油	344 KL 344 倍	昭和57年10月28日 第3742号
					昭和58年11月4日 第55号
7	屋内タンク貯蔵所	原子炉複合建屋  OD(オールドレン) 貯蔵タンク	第三石油類 その他(廃油)	10.763 KL 5.381 倍	昭和58年6月21日 第1998号
					昭和59年1月25日 第84号
8	一般取扱所	原子炉複合建屋  再循環MGセット	第四石油類 潤滑油	12 KL 2 倍	昭和58年5月9日 第986号
					昭和58年12月14日 第70号
9	特定屋外タンク貯蔵所	1～4号機共用  No.1重油タンク	第三石油類 重油	3,000 KL 1,500 倍	昭和57年12月24日 第4144号
					昭和58年8月8日 第26号

消防法第12条の3による緊急使用停止命令に係る製造所等の  
解除施設一覧表

## 5号機関係

番号	製造所等の別	施設名称	品名 科学名	数量 倍数	設置許可 完成検査
1	一般取扱所	タービン建屋  タービン設備	第四石油類 潤滑油	106 KL 17.67 倍	昭和60年3月29日 第3814号
			第四石油類 燐酸エステル	3 KL 0.5 倍	昭和63年11月9日 第58号
2	一般取扱所	原子炉建屋  非常用ディーゼル 発電設備 A系	第二石油類 軽油	20 KL 20 倍	昭和60年3月29日 第3815号
			第四石油類 潤滑油	6.6 KL 1.1 倍	昭和63年10月20日 第51号
3	一般取扱所	原子炉建屋  非常用ディーゼル 発電設備 B系	第二石油類 軽油	20 KL 20 倍	昭和60年3月29日 第3816号
			第四石油類 潤滑油	6.6 KL 1.1 倍	昭和63年12月12日 第75号
4	一般取扱所	原子炉建屋  非常用ディーゼル 発電設備 HPCS系	第二石油類 軽油	14 KL 14 倍	昭和60年11月6日 第2532号
			第四石油類 潤滑油	3.9 KL 0.65 倍	昭和63年12月12日 第74号
5	屋外タンク貯蔵所	海水熱交換器建屋  軽油タンク A	第二石油類 軽油	344 KL 344 倍	昭和60年11月6日 第2533号
					昭和63年11月9日 第59号
6	屋外タンク貯蔵所	海水熱交換器建屋  軽油タンク B	第二石油類 軽油	344 KL 344 倍	昭和60年11月6日 第2534号
					昭和63年11月9日 第60号
7	一般取扱所	原子炉建屋  再循環MGセット A	第四石油類 潤滑油	10.5 KL 1.75 倍	昭和60年3月29日 第3817号
					昭和63年7月1日 第21号
8	一般取扱所	原子炉建屋  再循環MGセット B	第四石油類 潤滑油	10.5 KL 1.75 倍	昭和60年3月29日 第3818号
					昭和63年7月1日 第22号