

## 地域の会前回定例会以降の動き

令和5年4月12日

新潟県防災局原子力安全対策課

### 1 安全協定に基づく状況確認

(1) 3月10日、柏崎市、刈羽村とともに、発電所の月例の状況確認を実施しました。

[主な確認内容]

○ 7号機原子炉系主要設備の健全性確認の概要について説明を受けるとともに、制御棒駆動機構及び燃料取替機の確認を行いました。

(2) 4月11日、柏崎市、刈羽村とともに、発電所の月例の状況確認を実施しました。

[主な確認内容]

○ 7号機原子炉系主要設備の健全性確認における主蒸気隔離弁の点検内容について説明を受けるとともに、現地確認を行いました。

○ 燃料取替機の健全性確認において発生した不適合事象について説明を受けました。

○ 使用済燃料プール水位・水温計保護管据付工事においてケーブルを固縛していたロープがプール内に落下した不適合事象について説明を受けました。

### 2 新潟県原子力発電所事故による健康と生活への影響に関する検証委員会(健康分科会)

3月24日、健康分科会がとりまとめた福島第一原子力発電所事故による健康への影響に関する検証結果について、鈴木座長が知事に報告しました。

※ 報告書は、下記ホームページに掲載

<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kenko/1356877960355.html>

### 3 新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議

3月27日、第78回評価会議を開催し、新潟県と東京電力が令和5年度に柏崎刈羽原子力発電所周辺地域で実施する放射線の調査計画と温排水の影響を把握する調査計画を確認いただきました。

※ 会議資料は下記ホームページに掲載

<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/genshiryoku/78hyouka-kekka.html>