

前回定例会以降の動き

柏崎市危機管理部 防災・原子力課

1 安全協定に基づく状況確認【9月8日】

新潟県、刈羽村とともに、発電所の月例の状況確認を実施しました。

[主な確認内容]

- ・絶縁油の漏えいが確認された3号機低起動変圧器3SBの現場確認を行い、事象の原因や対策の実施状況について説明を受けました。
- ・PHEV車(プラグインハイブリッド車)の充電に使用していたコンセントに焦げ跡が確認された1/2号機サービス建屋車庫内の現場確認を行い、事象の原因や対策の実施状況について説明を受けました。

2 伊藤内閣府特命担当大臣等との面談【10月1日】

櫻井市長が刈羽村長とともに伊藤内閣府特命担当大臣(原子力防災)及び滝沢内閣府副大臣と面談し、先に要望した避難路の整備などについて意見交換を行いました。

また、柏崎市役所の視察では、櫻井市長が原子力災害時避難円滑化モデル実証事業の取組について説明を行いました。

以上