

前回定例会以降の動き

柏崎市危機管理部 防災・原子力課

1 安全協定に基づく状況確認【3月8日、4月9日】

（1）3月8日、新潟県、刈羽村とともに、発電所の月例の状況確認を実施しました。

[主な確認内容]

- ・シーケンス訓練（※）における格納容器ベント（フィルタベント）の操作について説明を受けるとともに、ベント弁の遠隔手動操作装置の現地確認を行いました。
- ・5号機非常用ディーゼル発電機起動試験の状況を確認するとともに、発電所における誤操作防止対策について説明を受けました。

※事業者が保安規定に定めた想定時間内に、緊急時対応が行えるか確認する訓練

（2）4月9日、新潟県、刈羽村とともに、発電所の月例の状況確認を実施しました。

[主な確認内容]

- ・燃料装荷作業と燃料装荷後に実施する健全性確認の概要について現地で説明を受けました。

2 齋藤経済産業大臣からの電話

3月18日、齋藤経済産業大臣から櫻井市長に、原子力発電所の再稼働に関して電話で説明を受けました。

3 資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官の訪問

3月21日、櫻井市長が資源エネルギー庁山田資源エネルギー政策統括調整官と面談し、柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の再稼働へ向けた政府の方針について説明を受けました。

4 柏崎市議会が柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を国と県に対して要望

柏崎商工会議所など柏崎市内経済関係6団体から提出されていた柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を求める請願が、3月21日に柏崎市議会2月定例会議で採択されたことを受け、柏崎市議会の柄沢議長が刈羽村議会の廣嶋議長とともに、3月25日に資源エネルギー庁村瀬長官、3月26日に新潟県笠島副知事に対し、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を要望しました。

5 新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議

3月27日、第80回評価会議が開催され、テレビ会議で参加し、新潟県と東京電力が令和6年度に実施する柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の環境放射線の監視調査及び温排水の影響を把握するための調査計画について、内容が確認され、原案どおり了承されました。

6 柏崎刈羽原子力発電所再稼働に関する懇談会【3月27日～4月6日】

柏崎刈羽原子力発電所の再稼働について市民の皆様のご意見を市長が直接お聞する懇談会を柏崎市主催で開催しました。(11会場・参加者数 522人)

以上