

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 市町村による原子力安全対策に関する研究会 実務担当者会議【11月11日】

以下に関する説明を受け、質疑および意見交換を行いました。

- ・原子力規制について（原子力規制庁）
- ・原子力安全対策について（内閣府）
- ・エネルギー政策について（資源エネルギー庁）

2 安全協定に基づく状況確認【11月12日】

新潟県・柏崎市とともに以下について状況確認を実施しました。

（主な確認内容）

- ・サイトシミュレータ施設について

事務本館にあるサイトシミュレータを使った運転員の訓練内容について説明を受けるとともに、訓練の状況を確認しました。

受けました。

- ・7号機可搬型燃料プールスプレイヘッド試験実施時の設置箇所の相違について

7号機の使用済み燃料プールの可搬型スプレイヘッド（※）の設置箇所が誤っていた事象について、原因や対策の説明を受けるとともに、現場の状況を確認しました。

（※）可搬型スプレイヘッド

重大事故が発生し、燃料プールの冷却・注水機能が喪失し、水位維持ができなくなった場合において外部水源から注水する設備のノズル。常設スプレイヘッドが動作不能となった場合に備えて、可搬型スプレイヘッドが配備されている。

以上