

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 第20回柏崎刈羽地域原子力防災協議会作業部会 出席【5月2日】

以下に関する説明を受けました。

- ・柏崎刈羽地域の緊急時対応（案）の進捗状況について

2 安全協定に基づく状況確認【5月9日】

(1) 5月9日、新潟県・柏崎市とともに以下について状況確認を実施しました。

(主な確認内容)

- ・7号機非常用ディーゼル発電機（A）からの油漏れ（2024年11月22日及び2025年4月9日発生）について、事象概要と原因の調査状況について説明を受けました。
- ・6号機非常用ディーゼル発電機（C）の24時間確認運転が終了し停止準備中に、発電機出力が下がり、保護装置が作動し停止した事象について、原因の調査状況の説明を受けるとともに、現地確認を行いました。