

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 安全協定に基づく状況確認【6月6日、6月10日】

(1) 6月6日、新潟県、柏崎市とともに、発電所の年間状況確認を実施しました。

(主な確認内容)

- ・2024年度運転保守状況（故障・トラブル等）の内容を確認しました。
- ・衛星電話設備の故障による運転上の制限からの逸脱について、説明を受けるとともに現場確認を行いました。

(2) 6月10日、新潟県、柏崎市とともに以下について状況確認を実施しました。

(主な確認内容)

- ・1号機非常用ディーゼル発電機（A）潤滑油加熱器の絶縁不良について、事象概要と原因の調査状況の説明を受けました。
- ・7号機使用済燃料貯蔵プール監視カメラの監視不能について、原因の調査状況の説明を受けるとともに、現地確認を行いました。
- ・6号機燃料装荷作業の概要について、説明を受けるとともに、現地作業状況の確認を行いました。

2 柏崎刈羽地域原子力防災協議会 出席【6月11日】

「柏崎刈羽地域の緊急時対応」の確認について議論が行われ、村長がオブザーバーとして出席しました。