

前回定例会以降の動き

柏崎市危機管理部 防災・原子力課

1 安全協定に基づく状況確認【12月9日】

新潟県、刈羽村とともに、発電所の月例の状況確認を実施しました。

[主な確認内容]

- ・ 11月2日に発生した監視測定設備の機能喪失の続報について説明を受けました。
- ・ 重大事故時における冷却手段について説明を受けるとともに、高台に設置している代替熱交換器車等の可搬型冷却設備や、設備の原子炉建屋への接続箇所等を確認しました。

以上