

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 安全協定に基づく状況確認【1月8日】

新潟県、柏崎市とともに、以下について状況確認を実施しました。

(主な確認内容)

- ・プラント起動工程の概要について説明を受けるとともに、各起動工程で用いる主要な設備（高圧代替注水系（HPAC）や主タービンなど）を現地で確認しました。

2 柏崎刈羽原子力発電所の監視の強化

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の原子炉起動に合わせ、新潟県、柏崎市および専門家の方々と監視チームを組み、下記のとおり状況確認を実施しています。

【状況確認の実績】

日付	確認者	確認内容
1月20日	新潟県、柏崎市、刈羽村 技術委員会 小原座長 評価会議※ 長家委員	17日に発生した、制御棒引抜防止機能に関する設定誤りの事案等確認
1月21日	新潟県、柏崎市、刈羽村 技術委員会 小原座長、中島委員 評価会議※ 長家委員	原子炉起動操作（制御棒引抜）の状況を確認
1月23日	新潟県、柏崎市、刈羽村 技術委員会 小原座長、中島委員 評価会議※ 長家委員	22日に発生した、6号機の制御棒操作における警報発生事案の現場等を確認

※新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議