

## 前回定例会以降の動き

柏崎市危機管理部 防災・原子力課

### 1 柏崎刈羽原子力発電所における防火安全対策連絡会【2月5日】

柏崎刈羽原子力発電所の消防活動訓練、防火安全対策等に関する意見交換を行いました。

### 2 柏崎刈羽原子力発電所の監視の強化

柏崎刈羽原子力発電所6号機の原子炉起動に合わせ、新潟県、刈羽村および専門家の方々と監視チームを組み、下記のとおり状況確認を実施しました。

〔実績〕

日付	確認者	確認内容
2月9日 (月)	新潟県、柏崎市、刈羽村 技術委員会 小原座長、中島委員 評価会議※ 長家委員	・ 1月22日に発生した制御棒の不具合の原因と対策を確認 ・ 原子炉起動操作（制御棒引抜）の状況を確認
2月10日 (火)	新潟県、柏崎市、刈羽村 技術委員会 小原座長 評価会議※ 長家委員	非常用冷却ポンプの作動状況を確認
2月15日 (日)	新潟県、柏崎市、刈羽村 技術委員会 小原座長、中島委員	・ 原子炉の蒸気を用いた主タービンの起動工程と動作状況を確認 ・ 原子炉内の中性子検出器を校正する設備（TIP）の不具合に関する原因と対応を確認
2月20日 (金)	新潟県、柏崎市、刈羽村 技術委員会 小原座長、中島委員 評価会議※ 長家委員、狩野委員	・ 中間停止時の点検作業 ・ 中間停止までの起動工程の検査結果、放射線監視の結果等

※新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議

以上