

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 柏崎刈羽原子力発電所の監視の強化

柏崎刈羽原子力発電所6号機の原子炉起動に合わせ、新潟県、柏崎市および専門家の方々と監視チームを組み、下記のとおり状況確認を実施しています。

【状況確認の実績】

日付	確認者	確認内容
3月16日 (月)	県、柏崎市、刈羽村 技術委員会 小原座長 中島委員 評価会議※ 長家委員 狩野委員 坂口委員	・中間停止(2月20日)からの運転状況、放射線監視の結果等 ・3月12日に発電機において地面への微少な漏電を示す警報が発生した事案について、原因と対策を確認

※新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議

2 安全協定に基づく状況確認【3月10日、4月7日】

(1)3月10日、新潟県、柏崎市とともに、オンライン会議にて安全協定に基づく発電所の月例状況確認を実施しました。

(主な確認内容)

・3月18日の総合負荷性能検査(後に4月16日に変更)に向け、これまでのプラント起動工程の状況について説明を受けました。

(2)4月7日、新潟県、柏崎市とともに、安全協定に基づく発電所の月例状況確認を実施しました。

(主な確認内容)

・2月15日に監視チームにより不具合の確認を行っていたTIP(原子炉内の中性子検出器を校正する設備)について説明を受けるとともに、現場確認を行いました。

・2月24日に制御棒駆動機構の警報が発生したことを受け、スクラムで使用する制御棒駆動水系の概要について説明を受けるとともに、現場確認を行いました。

3 新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議【3月25日 出席】

3月25日、第84回評価会議が開催され、村長および総務課職員が出席しました。新潟県と東京電力が令和8年度に実施する柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の環境放射線の監視調査及び温排水の影響を把握するための調査計画について、内容が確認され、原案どおり了承されました。

また、6号機の原子炉起動に合わせ強化している県の環境放射線モニタリング結果(3月16日実施分まで)について、問題となるような測定値が認められなかったことが報告されました。