

## 前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

### 1 安全協定に基づく状況確認

(1) 6月5日、新潟県、柏崎市とともに、安全協定に基づく発電所の年間状況確認を実施しました。

#### 【主な確認内容】

- ・令和7年度運転保守状況（故障・トラブル等を含む）について確認しました。
- ・6号機が営業運転に移行したことから、運転中におけるプラントの定例試験の作業等について説明を受けたほか、炉水の熱交換器等を冷却するポンプ（原子炉補機冷却水系ポンプ）等を現場で確認しました。
- ・立入制限区域を変更するセットバック工事の状況について、現場で確認しました。

(2) 6月15日、新潟県、柏崎市とともに、安全協定に基づく発電所の月例状況確認を実施しました。

#### 【主な確認内容】

- ・停止中のプラントの定例試験等の作業について説明を受けたほか、非常時に炉心に注水するための設備を冷却する補機冷却水系ポンプの定例試験を現場で確認しました。
- ・燃料からの放射性物質漏えいの検知方法や漏えい時の対応、漏えい防止対策について確認しました。