

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 安全協定に基づく状況確認

- (1) 7月7日、新潟県、柏崎市とともに、安全協定に基づく発電所の月例状況確認を実施しました。

【主な確認内容】

- ・管理区域内で冷却装置の冷媒に使用していたフロンを、発電所構外で廃棄処理を行った際、保安規定上必要な搬出前の放射線測定及び記録確認が実施されていなかった事案について、原因の調査状況の説明を受け確認しました。
- ・7号機タービン建屋において海水が漏えいした事案について、原因と応急処置について説明を受け、現場を確認しました。