

前回定例会以降の動き

刈羽村総務課

1 安全協定に基づく状況確認

- (1) 8月7日、新潟県、柏崎市とともに、安全協定に基づく発電所の月例状況確認を実施しました。

【主な確認内容】

- ・発電所大湊側に設置されている、暖房の熱源などに使用する蒸気を供給するためのボイラー（補助ボイラー）から蒸気が漏えいした事案について、原因の調査状況の説明を受け、現場を確認しました。
- ・管理区域内の冷却装置の冷媒に使用していたフロンを、発電所構外で廃棄処理した際、保安規定上必要な搬出前の放射線測定及び記録確認が実施されていなかった事案について、原因と対策について説明を受け確認しました。
- ・7月に発生したけが人発生事案について、それぞれの事案の原因と対策の説明を受け、現場を確認しました。